



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-varoslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, г. Переславль, ул. Менделеева, 47

г.Переславль-Залесский
(место составления акта)

« 12 » мая 2015 г.
(дата составления акта)

10.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 49

В период с «13» апреля 2015 г. по «12» мая 2015 г. по адресу: Переславский район, с. Смоленское, ул. Парковая, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа по пожарному надзору Корнилова Р.Ю. № 49 от 06.04.2015 г.
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения Смоленская основная общеобразовательная школа Переславского района Ярославской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 13 апреля по 12 мая 2015 года (в течение 20 рабочих дней)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) 

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, главный специалист ОНД и ПР по Переславскому району

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор школы Питерцев Владимир Васильевич

Объектом надзора являются помещения (территория, здания и сооружения) муниципального образовательного учреждения Смоленской основной общеобразовательной школы, количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, ды, расположенной по адресу: Переславский район, с. Смоленское, ул. Парковая, д. 1. Электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости

Помещения располагаются в 2-ухэтажном кирпичном здании, крыша металлическая по деревянным строительным конструкциям, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности помещений – Ф 4.1. Отопление центральное. Освещение электрическое и естественное. Помещения обеспечены огнетушителями. Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, установлена объектовая станция радиоканальной передачи извещений о пожарах «Стрелец-Мониторинг».


2) В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В актовом зале допускается использование временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.42 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	МОУ Смоленская ООШ
2.	Не обработаны деревянные конструкции сценической коробки огнезащитным составом, а также драпировка в зрительном зале	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.108 Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колонны, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия	МОУ Смоленская ООШ
3.	Не проведена очистка от горючих отходов систем вентиляции	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.50 Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	МОУ Смоленская ООШ

- В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист ОНДиПР по Переславскому району

М.В. Лисецкая

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«12» мая 2015 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Литурсев Владимир Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» мая 2015 г.

Лисецкая

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области