



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.var.ru](mailto:ess01@adm.var.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ярославской области**

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому  
району**

152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский ул. Менделеева д.47, тел. 2-00-11

**ПРЕДПИСАНИЕ № 49/1/49**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения Смоленской основной общеобразовательной школы (МОУ Смоленской ООШ) Питерцеву Владимиру Васильевичу С «13» апреля 2015 г. по «12» мая 2015 г. проведено плановое мероприятие по надзору за противопожарным состоянием помещений МОУ Смоленской ООШ по адресу: Переславский район, с. Смоленское, ул. Парковая, д. 1, главным специалистом ОНД и ПР по Переславскому району Лисецкой М.В. совместно с директором школы Питерцевым В.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта (основание)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В актовом зале допускается использование временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.42 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.07. 2015 г.	<i>вып.</i>
2.	Не обработаны деревянные конструкции сценической коробки огнезащитным составом, а также драпировка в зрительном зале	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.108 Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами. о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	01.09. 2015 г.	<i>вып.</i>

3.	Не проведена очистка от горючих отходов систем вентиляции	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.50 Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	01.09. 2015 г.	ban

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 - ем квартале 2015 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Главный специалист ОНД и ПР по Переславскому району Лисецкая М.В.


"12" мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"12" мая 2015 г.



(должность, фамилия)